

**Отчет о мероприятиях по снижению потерь электроэнергии
ООО "Кузбасская энергосетевая компания"
за 2009 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч
1	Организационные мероприятия	
1.1.	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 35-110 кВ, 20 кВ и ниже	125,70
1.2.	Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ	110,00
1.3.	Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей	560,00
2	Технические мероприятия	
2.1.	Замена проводов на перегруженных линиях 20 кВ и ниже	439,85
2.2.	Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям	650,00
2.3.	Замена недогруженных трансформаторов 20 кВ и ниже	121,74
3	Совершенствование систем расчётного и технического учёта	
3.1.	Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе	2 240,0
3.2.	Организация равномерного снятия показаний электросчётчиков в установленные сроки по группам потребителей	675,00
3.3.	Установка электросчётчиков повышенных классов точности коммерческого учёта	1070,00
3.4.	Проверка правильности работы измерительного тракта	937,00
3.5.	Установка электросчётчиков в многоквартирных домах на границе балансовой принадлежности, контрольных приборов учёта класса точности 1 в ТП крупных потребителей, высоковольтных приборов учёта на границе балансовой принадлежности с потребителями	1005,00
3.6.	Замена голого провода на изолированный в бытовом секторе	42,00
4	Всего	7976,29